

öffentliche Sitzung**TOP 7.4 Umbau und Sanierung Wasserzähler-Schächte Bruch und Dreis**

Sachverhalt:

Der Zweckverband beabsichtigt die Aufbereitungsanlage Gladbach einschließlich der Hochbehälter Bruch und Dreis außer Betrieb zu nehmen. Im Vorfeld ist es erforderlich, die bestehenden Übergabepunkte WZ-Schacht Bruch und WZ-Schacht Dreis auf den aktuellen technischen Stand zu bringen. Im WZ-Schacht Bruch muss die Installation aus dem Baujahr 1977 umgerüstet werden, sodass zukünftig die Versorgung der Ortslage Bruch ausschließlich über diesen Schacht erfolgen kann. Im WZ-Schacht Dreis ist die Herstellung einer zweiten Druckzone erforderlich; zudem sind Teile der noch vorhandenen Installation aus dem Jahr 1980 entsprechend anzupassen. Für die Außerbetriebnahme "Bruch/Dreis HB" stehen im Wirtschaftsjahr 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 200.000 € zur Verfügung.

Kostenschätzung für die vorliegende Ausschreibung: 48.000 € netto

Verhandlungsvergabe Sanierung WZ-Schächte Bruch und Dreis:

Downloads der Vergabeunterlagen:	6
eingegangene Angebote:	4 Hauptangebote
gewertete Angebote:	3 Hauptangebote
nicht gewertete Angebote:	1 Hauptangebote
berücksichtigte Angebote:	3 Hauptangebote

<u>Vorschlag für die Vergabe der Maßnahme</u>	[netto/€]
Fa. Schottler GmbH Energie- und Umwelttechnik, Salmtal	54.272,90 €

Beschluss:

Der Werksausschuss beschließt, die Arbeiten zur Sanierung WZ-Schächte Bruch und Dreis an die mindestbietende Firma Schottler GmbH Energie- und Umwelttechnik, 54528 Salmtal, zum Angebotspreis von 54.272,90 € netto, zu vergeben.

Abstimmungsergebnis: